



NOTA BENE:
 CON I PLINTI E I PALI MANTENERE OPPORTUNA DISTANZA
 DALLA LINEA ALTA TENSIONE SECONDO QUANTO PREVISTO
 DALLA NORMA, VEDI PIANTA PARTICOLARI COSTRUTTIVI
 (DIS.N.23.075.002).

Proiettore con tecnologia a led tipo AEC ITALO 1X ART. 5P5 4.060-2M STU-M 23W 4000K 3450lm IP66 CLASSE 2 con palo verniciato H.7m f.l.

Rif. 23W LED

O equivalente approvato dalla direzione lavori

Immagine indicativa

Riferimento

7mt

Punto luce AEC ITALO 1X
 Palo IMET S.R.L. - ART. CS178138604V

LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Impianti esistenti
	Tubazione PVC interrata e/o sottogetto
	Pozzetto ispezionabile completo di chiusino in ghisa
	Pozzetto ispezionabile completo di chiusino in ghisa con palo H.7m f.l.

CORRETTA INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA IN CONFORMITA' ALLA L.R.17/09

SI

NO

CORRETTA INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA IN CONFORMITA' ALLA L.R.17/09

asimmetrico male-orientato, simmetrico male-orientato, asimmetrico male-orientato

intensità massima, intensità massima

VERIFICARE SEMPRE IN CANTIERE LE MISURE E NEL CANTIERE COMANDARE CHIAMANTI	ELETROSTUDIO S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Parco Murari, 2 - 31041 CORNUA (TV) - Tel 0423 639630 - E-MAIL: info@elettrostudio.it	PROPRIETA' RISERVATA: SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA MEDESIMA QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI.
COMMITTENTE: METIS S.R.L.		
INDIRIZZO: Sede: Via Feltrina Sud, 189 - 31044 Montebelluna (TV) Cantiere: Via Capiteo - 31044 Montebelluna (TV)		
LAVORI DI: REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PIANO DI LOTTIZZAZIONE "AMBITO 33"		
DESCRIZIONE: SCHEMA DISPOSIZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE TUBAZIONI DORSALI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/2023 PROGETTO	PROGETTISTA :
SCALA: 1:250	DISEGNO: 23.075.001	DATA: 09/2023
PERCORSO: Pianta illuminazione		