

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di gas di petrolio liquefatto ("GPL") per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento del Comando di Polizia Locale sito in Via Zecchinel n. 28 del Comune di Montebelluna (TV), compresa anche la completa gestione delle fasi di consegna a destino (scarico) del combustibile, inclusa la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento e di ogni altro adempimento previsto dalle vigenti norme in materia. Inoltre prevede l'installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del serbatoio da fornire in comodato d'uso gratuito alla Stazione Appaltante, con capacità di lt. 1750.

A completezza ed in aggiunta alle condizioni base del Capitolato Tecnico (Allegato 17) del bando MEPA "PRODOTTI – CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI", si dovrà scrupolosamente garantire quanto di seguito riportato.

### Durata dell'appalto

Il Comune di Montebelluna intende affidare la fornitura per 24 mesi con decorrenza presumibilmente dall'01/01/2020, oltre ad eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.

### Importo base stimato

L'importo complessivo stimato massimo della fornitura ammonta ad Euro 10.000,00 oltre iva.

In caso di rinnovo il valore complessivo ammonta ad Euro 15.000,00 oltre iva

L'importo è soggetto a variabilità del prezzo della materia prima, dell'accisa erariale, delle condizioni climatiche e di utilizzo dello stabile comunale servito. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fornito dovendo la ditta Aggiudicataria comunque fornire una quantità di GPL che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto (24 mesi + 12 mesi di eventuale rinnovo), le necessità delle utenze oggetto della fornitura.

### Ordinativi e consegne

1. La Stazione Appaltante invierà via mail all'Aggiudicatario la richiesta di approvvigionamento di G.P.L. con l'indicazione delle quantità da fornire.
2. L'aggiudicatario dovrà effettuare i rifornimenti richiesti entro e non oltre 2 gg. lavorativi dall'ordinativo di fornitura. L'aggiudicatario dovrà comunque comunicare alla Stazione appaltante via mail il giorno e l'ora della consegna.
3. Tutte le consegne dovranno essere effettuate con autobotti idonee munite di contatore volumetrico omologato, correttamente funzionante e verificato periodicamente dall'organo competente, provvisto di apparecchiatura per l'emissione del tagliando cartaceo riportante il quantitativo effettivamente consegnato.
4. Le consegne del GPL dovranno essere di norma effettuate negli orari di apertura degli uffici del Comando di Polizia Locale, salvo casi eccezionali da concordare con la Committente.

### Determinazione del prezzo unitario per la fatturazione

1. Formazione del Prezzo da applicare alla fornitura: variabile in funzione della percentuale di ribasso (fissa ed invariabile) applicata al prezzo determinato sulla base della quotazione provinciale dei prezzi medi dei prodotti petroliferi - GPL da riscaldamento in serbatoi dati in comodato - effettuata dalla C.C.I.A.A. di Treviso (al netto dell'IVA ed al lordo delle imposte) relativa al periodo di riferimento della fornitura prendendo a riferimento l'ultimo listino.
2. Si riporta lo schema esemplificativo del sistema di calcolo del prezzo del GPL che dovrà essere applicato al momento della fatturazione:

<b>A</b>	Quotazione provinciale dei prezzi dei prodotti petroliferi - GPL riscaldamento sia in serbatoi che sfuso venduto a mezzo contatore per piccoli serbatoi dati in comodato - effettuata dalla C.C.I.A.A. di Treviso.
<b>B</b>	Valore dell'accisa indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
<b>C</b>	Quotazione al netto dell'accisa
<b>D</b>	Percentuale di sconto offerta in sede di gara (r %)
<b>E</b>	Prezzo applicabile senza accisa
<b>F</b>	Prezzo applicabile comprensivo di accisa

### Algoritmo per il calcolo del prezzo unitario da applicare alla singola fornitura

- a) Individuato **A** [€/l] come il minimo tra le quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi – GPL riscaldamento sia in serbatoi che sfuso venduto a mezzo contatore per piccoli serbatoi dati in

comodato - effettuata dalla C.C.I.A.A. di Treviso, preso come periodo di riferimento gli ultimi due mesi pari a 4 quotazioni in essere alla data del rifornimento.

- b) Individuato **B** [€/l] come il valore dell'accisa indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- c) Calcolare **C** [€/l] definito come **C = A - B**.
- d) Individuata la percentuale di sconto offerta in sede di gara, definita come **D = r%** espressa in numeri decimali, si calcola **E** [€/l] come **E = C x (1-D)**, prezzo unitario privo dell'accisa.
- e) Individuazione di **F**, prezzo unitario comprensivo di accisa, come somma di **E+B** [€/l].
- f) **F**, così determinato, sarà il prezzo unitario da utilizzare per fatturare.

Nello specifico, l'Aggiudicatario dovrà allegare ad ogni fattura emessa copia del listino prezzi della CCIAA di Treviso relativo al periodo di fornitura.

Ai fini della determinazione del prezzo, farà fede la data dell'ordine di fornitura, da realizzarsi in forma scritta (anche a mezzo mail).

#### **Oneri compresi nella presente fornitura**

- Deve essere fornito, in regime di comodato d'uso gratuito, un serbatoio in acciaio galvanizzato e verniciato adatto ad uso in esterni, capacità 1750 litri, da appoggiare su piattaforma in calcestruzzo livellata già presente, in luogo di un serbatoio già esistente, il fissaggio meccanico deve avvenire mediante tasselli certificati;
- Svuotamento totale dell'eventuale rimanenza di GPL dal vecchio serbatoio e suo trasferimento sul nuovo serbatoio;
- Rimozione e messa in sicurezza del vecchio serbatoio: dovrà essere parcheggiato nelle adiacenze del sito originario ove è presente ampio piazzale asfaltato, e lasciato aperto e a pressione atmosferica con attenzione ad impedire l'ingresso degli agenti atmosferici sino alla sua restituzione alla ditta uscente;
- Presentazione/aggiornamento, presso il competente comando provinciale dei VV.F., della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) relativa al serbatoio del GPL. La ditta appaltatrice incaricherà a proprie spese un professionista abilitato alla progettazione antincendio ed iscritto all'apposito elenco ministeriale in base alla L.151/2011 (ex. N. 818/84) allo scopo di ottenere nel più breve tempo possibile il nulla osta all'esercizio del serbatoio al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti termici;
- Ogni successiva attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio resterà a carico della Ditta Appaltatrice, sino alla durata dell'appalto di fornitura presente;
- Nessun costo potrà essere chiesto per il rilascio, travaso delle giacenze, smontaggio e allontanamento del nuovo serbatoio al termine dell'appalto;
- Ogni operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale installato;

#### Dovranno essere inoltre forniti e installati i seguenti componenti o servizi:

- Gruppo di riduzione 1° stadio;
- Gruppo di riduzione 2° stadio;
- Giunto dielettrico;
- N. 2 estintori a polvere ABC da 6 kg. l'uno, da controllare e revisionare con periodicità di legge;
- Segnaletica composta da cartello di avviso e ammonitore;
- Assicurazione contro danni a cose e persone - R.C.A. con massimali quantomeno pari ai valori citati nella deliberazione ARG/gas 79/10 e dalle successive Delibere 191/13 e 473/13 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
- Servizio di reperibilità con Centro emergenze h.24/7 attivo su numero verde;
- Sostituzione periodica della valvola di sicurezza e tutte le verifiche obbligatorie per legge;
- Rapporti scritti di qualsiasi intervento eseguito da consegnare e far firmare alla Committenza;

Si intende che ogni componente fornito e installato dovrà essere dotato di certificazione CE, in particolare del serbatoio e delle valvole saranno consegnate rapporti di prova e relativa omologazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Adriano Varaschin